



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NG-5118DO0479

Registration Number
Registrierungsnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG Am Kanal 8-10, A-2352 Gumpoldskirchen
Distributor <i>Vertreiber</i>	Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG Am Kanal 8-10, A-2352 Gumpoldskirchen
Product Category <i>Produktart</i>	Greasing and sealing materials: Sealing material for HTB resistant seals in the gas installation (5118)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	Sealing material for HTB-resistant seals in gas installations
Model <i>Modell</i>	Centellen® WS 3820
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Type testing: 23-00087-AB01 from 28.08.2023 (EBI)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN 30653 (01.08.2018)

Date of Expiry / File No. 28.08.2028 / 24-0030-GNE
Ablaufdatum / Aktenzeichen

04.03.2024 Bd A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Centellen® WS 3820	Thickness: 2,0 mm Pressure range: 0,1...1,0 bar Max. operating pressure: 1,0 bar	

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. <i>Registrier-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
DG-5123DO0059	Flat sealing materials on synthetic fiber basis	CENTELLEN® WS 3820/CENTELLEN® WS 3820	Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

Flat gasket material based on synthetic fibers.

HTB resistant: yes

Gas meter: Two-piece screw connection according to DIN 3376-1, 0,1 to 1,0 bar

Gas meter: screw connection according to DIN 3376-2, 0,1 to 1,0 bar

Gas meter: Flange according to DIN 3376-2, 0,1 to 1,0 bar

Pressure regulator: screw connection according to DIN 3376-1, DIN 3376-2, 0,1 to 1,0 bar

Pressure regulator: gas meter gas installation screw connection according to DIN EN 10241, DIN EN 10242, 0,1 to 1,0 bar