



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-5123DO0185

Registriernummer
registration number

| | |
|---|---|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG Am Kanal 8-10, A-2352 Gumpoldskirchen |
| Vertreiber <i>distributor</i> | Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG Am Kanal 8-10, A-2352 Gumpoldskirchen |
| Produktart <i>product category</i> | Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern (5123) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern |
| Modell <i>model</i> | CENTELLEN® HD 3822 |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Baumusterprüfung: 23-00116-AB01 vom 14.04.2023 (EBI) |
| Prüfgrundlagen <i>test basis</i> | DIN 3535-6 (01.04.2019) |



70226-04-A-0E

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

14.04.2028 / 23-0314-GNR

29.06.2023 Bd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

| Typ <i>type</i> | Technische Daten <i>technical data</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| CENTELLEN® HD 3822 | Normbezeichnung: Dichtungswerkstoff DIN 3535-6 FA | |

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Betriebstemperatur: bis 150 ° C

Material: FA